



电梯安装监检、改造、重大修理 资料明白纸 (TSG T7001-2023)

目录

一、曳引驱动电梯技术资料	2
二、自动扶梯与自动人行道技术资料	4
三、杂物电梯技术资料	6
四、液压、消防员、斜行电梯技术资料	8
附表 1 相关声明内容和要求	10
附表 2 电梯土建交接检验记录表	11

一、曳引驱动电梯技术资料

A1.1.1 制造资料：	
* (1) 配置说明[加盖整机制造单位(或者进口电梯的国内代理商)公章或者检验专用章，并且注明签发日期] (客户报检必填项)	
* (2) 《特种设备生产许可证》 (客户报检必填项)	
(3) 整机、主要部件和安全保护装置的形式试验证书、编号或者制造批次号	*整机； (客户报检必填项)
	*绳头组合； (客户报检必填项)
	*控制柜； (客户报检必填项)
	*层门； (客户报检必填项)
	玻璃轿门；
	前置轿门(适用于斜行电梯)；
	玻璃轿壁；
	*驱动主机(适用于曳引与强制驱动电梯)； (客户报检必填项)
	*限速器； (客户报检必填项)
	*安全钳； (客户报检必填项)
	*缓冲器； (客户报检必填项)
	*门锁装置； (客户报检必填项)
	轿门锁装置；
	*轿厢(运载装置)上行超速保护装置(适用于曳引驱动电梯)； (客户报检必填项)
	含有电子元件的安全电路；(如果有)
可编程电子安全相关系统；(如果有)	
限速切断阀(适用于液压驱动电梯)；	
*轿厢(运载装置)意外移动保护装置(用于曳引与强制驱动非防爆电梯)； (客户报检必填项)	
(4) 限速器、渐进式安全钳、破裂阀的调试证书	*限速器的调试证书(客户报检必填项)
	*渐进式安全钳的调试证书(客户报检必填项)
	破裂阀的调试证书
* (5) 安装使用维护保养说明书，应急救援说明以及符合附表 1 的相关声明 (客户报检必填项) 附表 1	
(6) 既有住宅加装电梯施工备案申请表(如果有)	
(7) 整机质量证明文件 (竣工后提供给检验员，由检验员上传) 必填项	
上述文件须用中文描述；如为复印件，应当加盖整机制造单位(或者进口电梯的国内代理商)公章或者检验专用章。	

A1.1.2 安装资料：
* (1) 安装单位的《特种设备生产许可证》（客户报检必填项）
* (2) 安装告知证明资料（客户报检必填项）
* (3) 电梯相关建筑接口符合性声明（见附表 2）（客户报检必填项）
(4) 变更设计证明文件（适用于发生设计变更时）
(5) 安装自检报告，由整机制造单位（或者进口电梯的国内代理商）出具或者盖章确认（竣工后提供给检验员）
上述文件须用中文描述，提供的安装资料为复印件时，应当加盖安装单位公章或者检验专用章。
A1.1.3 改造或者重大修理资料：
* (1) 改造或者重大修理电梯的使用登记证（客户报检必填项）
* (2) 改造或者修理单位的《特种设备生产许可证》（客户报检必填项）
* (3) 改造或者重大修理告知证明资料（客户报检必填项）
* (4) 改造或者重大修理方案，如果拟加装自动救援操作装置、能量回馈节能装置或者 IC 卡系统等，并且属于重大修理时，还应当提供其加装方案（含电气原理图和接线图）（客户报检必填项）
(5) 加装或者更换的各主要部件和安全保护装置的形式试验证书
(6) 加装或者更换的限速器、渐进式安全钳、破裂阀的调试证书
* (7) 安装使用维护保养说明书（补充件），根据改造或者重大修理情况增补的相关安装、使用和维护保养说明（改造或者重大修理涉及制动器的，有制动器的维护保养内容，如拆解、清洁、润滑、更换等），应急救援说明，以及符合附表 1 的相关声明（改造或者重大修理涉及时）（客户报检必填项）
(8) 改造或者重大修理自检报告（竣工后提供给检验员）
(9) 改造或者重大修理质量证明文件，包括电梯的设备品种、使用登记证编号、型号、主要技术参数，改造或者修理单位的《特种设备生产许可证》编号、改造或者重大修理竣工日期，电梯符合相关安全技术规范的声明，改造或者重大修理质量证明文件加盖改造或者修理单位公章或者检验专用章，并且注明签发日期（竣工后提供给检验员，由检验员上传）必填项
提供的改造或者重大修理资料为复印件时，应当加盖改造或者重大修理单位公章或者检验专用章。

二、自动扶梯与自动人行道技术资料

A1.1.1 制造资料：	
* (1) 配置说明（加盖整机制造单位（或者进口电梯的国内代理商）公章或者检验专用章，并且注明签发日期）（客户报检必填项）	
* (2) 《特种设备生产许可证》（客户报检必填项）	
(3) 整机、主要部件和安全保护装置的型式试验证书、编号或者制造批次号	* 整机（客户报检必填项）
	* 驱动主机（客户报检必填项）
	* 控制柜（客户报检必填项）
	梯级
	踏板
	梳齿支撑板
	楼层板
	梯级链
	踏板链
	* 滚轮（客户报检必填项）
含有电子元件的安全电路（如果有）	
可编程电子安全相关系统（如果有）	
(4) 玻璃护壁板的钢化玻璃证明	
(5) 扶手带破断强度实验报告（适用于公共交通型）	
* (6) 安装试验维护保养说明书和应急救援说明（客户报检必填项）	
(7) 整机质量证明文件（竣工后提供给检验员，由检验员上传）必填项	
上述文件须用中文描述；如为复印件，应当加盖整机制造单位（或者进口电梯的国内代理商）公章或者检验专用章。	
A1.1.2 安装资料：	
* (1) 安装单位的《特种设备生产许可证》（客户报检必填项）	
* (2) 安装告知证明资料（客户报检必填项）	
* (3) 电梯相关建筑接口符合性声明（见附表 2）（客户报检必填项）	
(4) 变更设计证明文件（适用于发生设计变更时）	
(5) 安装自检报告，由整机制造单位（或者进口电梯的国内代理商）出具或者盖章确认（竣工后提供给检验员）	
上述文件须用中文描述，提供的安装资料为复印件时，应当加盖安装单位公章或者检验专用章。	

A1.1.3 改造或者重大修理资料：
* (1) 改造或者重大修理电梯的使用登记证（客户报检必填项）
* (2) 改造或者修理单位的《特种设备生产许可证》（客户报检必填项）
* (3) 改造或者重大修理告知证明资料（客户报检必填项）
* (4) 改造或者重大修理方案（客户报检必填项）
* (5) 加装或者更换的各主要部件和安全保护装置的形式试验证书
* (6) 安装使用维护保养说明书（补充件），根据改造或者重大修理情况增补的相关安装、使用和维护保养说明和应急救援说明（客户报检必填项）
(7) 改造或者重大修理自检报告（竣工后提供给检验员）
(8) 改造或者重大修理质量证明文件，包括电梯的设备品种、使用登记证编号、型号、主要技术参数，改造或者修理单位的《特种设备生产许可证》编号、改造或者重大修理竣工日期，电梯符合相关安全技术规范的声明，改造或者重大修理质量证明文件加盖改造或者修理单位公章或者检验专用章，并且注明签发日期（竣工后提供给检验员，由检验员上传）必填项
提供的改造或者重大修理资料为复印件时，应当加盖改造或者重大修理单位公章或者检验专用章。

青 岛 市 特 检 院

三、杂物电梯技术资料

A1.1.1 制造资料：	
* (1) 配置说明（加盖整机制造单位（或者进口电梯的国内代理商）公章或者检验专用章，并且注明签发日期）（客户报检必填项）	
* (2) 《特种设备生产许可证》（客户报检必填项）	
(3) 整机、主要部件和安全保护装置的形式试验证书、编号或者制造批次号	*整机（客户报检必填项）
	*绳头组合（客户报检必填项）
	*控制柜（客户报检必填项）
	*驱动主机（适用于曳引与强制驱动电梯）（客户报检必填项）
	限速器
	安全钳
	*缓冲器（客户报检必填项）
	门锁装置（层门锁紧不需要电气证实的门锁装置除外）
	含有电子元件的安全电路（如果有）
可编程电子安全相关系统（如果有）	
限速切断阀（适用于液压驱动电梯）	
(4) 限速器、渐进式安全钳、破裂阀的调试证书	限速器的调试证书
	渐进式安全钳的调试证书
	破裂阀的调试证书
* (5) 安装使用维护保养说明书，应急救援说明以及符合附表 1 的相关声明（客户报检必填项）	
(6) 整机质量证明文件（竣工后提供给检验员，由检验员上传）必填项	
上述文件须用中文描述；如为复印件，应当加盖整机制造单位（或者进口电梯的国内代理商）公章或者检验专用章。	
A1.1.2 安装资料：	
* (1) 安装单位的《特种设备生产许可证》（客户报检必填项）	
* (2) 安装告知证明资料（客户报检必填项）	
* (3) 电梯相关建筑接口符合性声明（见附表 2）（客户报检必填项）	
(4) 变更设计证明文件（适用于发生设计变更时）	
(5) 安装自检报告，由整机制造单位（或者进口电梯的国内代理商）出具或者盖章确认（竣工后提供给检验员）	
上述文件须用中文描述，提供的安装资料为复印件时，应当加盖安装单位公章或者检验专用章。	

A1.1.3 改造或者重大修理资料：
* (1) 改造或者重大修理电梯的使用登记证（客户报检必填项）
* (2) 改造或者修理单位的《特种设备生产许可证》（客户报检必填项）
* (3) 改造或者重大修理告知证明资料（客户报检必填项）
* (4) 改造或者重大修理方案（客户报检必填项）
(5) 加装或者更换的各主要部件和安全保护装置的形式试验证书
(6) 加装或者更换的限速器、渐进式安全钳、破裂阀的调试证书
(7) 安装使用维护保养说明书（补充件），根据改造或者重大修理情况增补的相关安装、使用和维护保养说明和应急救援说明
(8) 改造或者重大修理自检报告（竣工后提供给检验员）
(9) 改造或者重大修理质量证明文件，包括电梯的设备品种、使用登记证编号、型号、主要技术参数，改造或者修理单位的《特种设备生产许可证》编号、改造或者重大修理竣工日期，电梯符合相关安全技术规范的声明，改造或者重大修理质量证明文件加盖改造或者修理单位公章或者检验专用章，并且注明签发日期（竣工后提供给检验员，由检验员上传）必填项
提供的改造或者重大修理资料为复印件时，应当加盖改造或者重大修理单位公章或者检验专用章。

青 岛 市 特 检 院

四、液压、消防员、斜行电梯技术资料

A1.1.1 制造资料：	
* (1) 配置说明[加盖整机制造单位(或者进口电梯的国内代理商)公章或者检验专用章，并且注明签发日期] (客户报检必填项)	
* (2) 《特种设备生产许可证》 (客户报检必填项)	
(3) 整机、主要部件和安全保护装置的型式试验证书、编号或者制造批次号	*整机； (客户报检必填项)
	绳头组合；
	*控制柜； (客户报检必填项)
	*层门； (客户报检必填项)
	玻璃轿门；
	前置轿门(适用于斜行电梯)；
	玻璃轿壁；
	驱动主机(适用于曳引与强制驱动电梯)；
	限速器；
	安全钳；
	*缓冲器； (客户报检必填项)
	*门锁装置； (客户报检必填项)
	*轿门锁装置； (客户报检必填项)
	轿厢(运载装置)上行超速保护装置(适用于曳引驱动电梯)；
	含有电子元件的安全电路；(如果有)
	可编程电子安全相关系统；(如果有)
	限速切断阀(适用于液压驱动电梯)；
轿厢(运载装置)意外移动保护装置(用于曳引与强制驱动非防爆电梯)；	
(4) 限速器、渐进式安全钳、破裂阀的调试证书	限速器的调试证书
	渐进式安全钳的调试证书
	破裂阀的调试证书
* (5) 安装使用维护保养说明书，应急救援说明以及符合附表1的相关声明 (客户报检必填项)	
(6) 既有住宅加装电梯施工备案申请表(如果有)	
(7) 整机质量证明文件 (竣工后提供给检验员，由检验员上传)必填项	
上述文件须用中文描述；如为复印件，应当加盖整机制造单位(或者进口电梯的国内代理商)公章或者检验专用章。	

A1.1.2 安装资料:
* (1) 安装单位的《特种设备生产许可证》(客户报检必填项)
* (2) 安装告知证明资料(客户报检必填项)
* (3) 电梯相关建筑接口符合性声明(见附表 2)(客户报检必填项)
(4) 变更设计证明文件(适用于发生设计变更时)
(5) 安装自检报告,由整机制造单位(或者进口电梯的国内代理商)出具或者盖章确认(竣工后提供给检验员)
A1.1.3 改造或者重大修理资料:
* (1) 改造或者重大修理电梯的使用登记证(客户报检必填项)
* (2) 改造或者修理单位的《特种设备生产许可证》(客户报检必填项)
* (3) 改造或者重大修理告知证明资料(客户报检必填项)
* (4) 改造或者重大修理方案,如果拟加装自动救援操作装置、能量回馈节能装置或者 IC 卡系统等,并且属于重大修理时,还应当提供其加装方案(含电气原理图和接线图)(客户报检必填项)
(5) 加装或者更换的各主要部件和安全保护装置的形式试验证书
(6) 加装或者更换的限速器、渐进式安全钳、破裂阀的调试证书
* (7) 安装使用维护保养说明书(补充件),根据改造或者重大修理情况增补的相关安装、使用和维护保养说明(改造或者重大修理涉及制动器的,有制动器的维护保养内容,如拆解、清洁、润滑、更换等),应急救援说明,以及符合附表 1 的相关声明(改造或者重大修理涉及时)(客户报检必填项)
(8) 改造或者重大修理自检报告(竣工后提供给检验员)
(9) 改造或者重大修理质量证明文件,包括电梯的设备品种、使用登记证编号、型号、主要技术参数,改造或者修理单位的《特种设备生产许可证》编号、改造或者重大修理竣工日期,电梯符合相关安全技术规范的声明,改造或者重大修理质量证明文件加盖改造或者修理单位公章或者检验专用章,并且注明签发日期(竣工后提供给检验员,由检验员上传)必填项
提供的改造或者重大修理资料为复印件时,应当加盖改造或者重大修理单位公章或者检验专用章。

附表 1

相关声明内容和要求

序号	声明内容和要求	声明确认 (有对应项时刻“√” 无对应项时刻“/”)	备注
1	在安装使用维护保养说明书给出的使用条件下, 包覆带或者包覆钢丝绳(以下统称包覆带)使用年限不少于 15 年或者电梯驱动主机启动次数不少于 300 万次, 以及未到其使用年限或者驱动主机启动次数而达到报废条件时予以免费更换的声明		使用年限自监督检验合格之日起开始计算
2	非金属材质非线性蓄能型缓冲器的使用年限不少于 10 年, 以及未到其使用年限而达到报废条件时予以免费更换的声明		
3	非金属材质对重块达到报废条件时予以免费更换的声明		
4	非金属材质反绳轮达到报废条件时予以免费更换的声明		
5	未配置人为通过操作权限设置限制电梯正常运行时间或者次数的技术障碍类功能的声明		

注: 本表应加盖整机制造单位(或者进口电梯的国内代理商)公章或者检验专用章。

制造单位签章
日期

附表 2

电梯土建交接检验记录表

暂无固定模式

青 岛 市 特 检 院